

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ÉLECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160821

Výrobek: Skříňové rozpojovací, skříňové rozpojovací pro veřejné osvětlení

Typ: SR (RZ, RF) (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, 50 Hz, do 160 A

Objednatel: ESTA, spol. s r.o.
Kounická 68, 664 91 Ivančice, Česká republika

Výrobce: ESTA, spol. s r.o.
Kounická 68, 664 91 Ivančice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603953-01/01 ze dne: 31.10.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:12, ČSN EN 61439-5 ed. 2:15

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 603953 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2019

07.11.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



603953-01