

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo : 863/K1.1/2019/Sk



My, SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO : 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Zásuvková rozvodnica.

Typ : ROS 5/x-yz; ROS 5/I-yz; ROS 5/FI-yz; ROS 5/x-yz/S; ROS 5/I-yz/S;
ROS 5/FI-yz/S; ROS 5/FI-yz EM; ROS 5/FI-yz/S EM; ROS 5G/X-yz T;
ROS 5/x-Zákazka; ROS 5/I-Zákazka; ROS 5/FI-Zákazka;
ROS 11/x-yz; ROS 11/I-yz; ROS 11/FI-yz; ROS 11/x-yz/S; ROS 11/I-yz/S;
ROS 11/FI-yz/S; ROS 11S/FI-xy; ROS 11S/FI-xy/P; ROS 11S/FI-xy/S/P;
ROS 11/I-yz-24V;
ROS 11/x-Zákazka; ROS 11/I-Zákazka; ROS 11/FI-Zákazka;
ROS 13/x-Zákazka; ROS 13/I-Zákazka; ROS 13/FI-Zákazka.

Výrobca : SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
– Slovenská republika, IČO : 36854174

Účel použitia : Pripojovanie spotrebičov.

Príslušné nariadenia vlády (NV) : NV SR č. 148/2016; LVD 2014/35/EU;

Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie : STN EN 61439-1:2012;

STN EN 61439-3:2012;

Výrobok bol posudzovaný podľa : § 22 ods. 1 písm. a), d), h) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládnych nariadení a zákonov.

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s :

EVPÚ SKTC 101

Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica

Slovenská republika

IČO : 31562507

Notifikačné číslo: 1293

dňa: 14.02.2019

Na výrobok bol vydaný certifikát EVPÚ č.: 00008/101/1/2019

Na ROS 13FI-Zákazka je na každú zákazku
vydaný Protokol o kusovej skúške ROS.

Miesto vydania : Dolný Kubín Meno :

Mgr. Šupa Jaroslav

Dátum vydania : 27.02.2019 Funkcia :

predseda predstavenstva

Pečiatka :



SEZ DK a.s. ©Podpis:

M.R. Štefánika 1831/46

SEZ 026 19 DOLNÝ KUBÍN

07: