

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody, ve smyslu zákona č. 90/2016 sb. v platném znění.

My: **WAPRO[®] spol. s r.o.**
Rumunská 27
796 01 Prostějov
Česká republika
IČO: 499 700 89

Tímto prohlašujeme, že výrobek námi uváděný na trh splňuje požadavky níže uvedených technických předpisů resp. norem. Zároveň jsme přijali taková opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky. Prohlašujeme také, že výrobek je za podmínek námi resp. výrobcem určených a při běžném užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti bezpečný.

Výrobek: **Kabelové soubory WAPROTUBE[®] smršťované za tepla do 1 kV**

Typy: **SVCZ-S4** (4x10 mm² – 4x240 mm²)
SVCZ-S5 (5x10 mm² – 5x35 mm²)
SVCZ-BL (4x2,5 mm² – 4x240 mm²)
SVCZ-BL5 (5x2,5 mm² – 5x35 mm²)

Účel použití: Montáž spojek pro kabely do 1 kV s izolací z PVC, PE a XLPE, pro uložení v zemi nebo na vzduchu

Uvedené výrobky jsou ve shodě s těmito technickými předpisy:

ČSN EN 50393 ed. 2:15, čl. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7
ES 2015/863/EU - RoHS

a následujícími nařízeními vlády (NV), ve znění pozdějších předpisů:

NV 118/2016 Sb. v platném znění

Doplňující informace:

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:

EZÚ certifikát č. 1220016 dne 18.1.2022

Datum vydání: 2.1. 2024



Vydal: Tomáš Walla (jednatel společnosti)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomáš Walla'.

.....
Razítko a podpis