

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.: 1240175

Jméno a adresa výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kable 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobek: PRAFlaGuard F, PRAFlaGuard TF

Typové označení: SSKFH-V180, SSTFH-V180

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

NV 118/2016 Sb. v platném znění 2014/35/EU v platném znění
NV 481/2012 Sb. v platném znění 2011/65/EU v platném znění

Úplná shoda výrobku s normami nebo technickými specifikacemi, uvedenými níže, potvrzuje shodu daného výrobku s ustanoveními výše uvedených směrnic Evropské unie:

České normy

ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13,
ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-501:13,
ČSN EN 60811-502:13, ČSN EN 60811-504:13,
ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-507:13,
ČSN EN 60811-508:13, ČSN EN 60332-1-2:05,
ČSN EN 60754-2:15, ČSN EN IEC 60332-3-10 ed.2:19,
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed.2:19, ČSN EN 61034-1:06,
ČSN EN 61034-2:06, ČSN IEC 60331-11:01,
ČSN IEC 60331-23:01, ČSN EN 50399 ed.2:23,
IEC 60189-1:18, IEC 60189-2:07,
ČSN EN 50289-4-17 ed.2:16, ČSN 34 7010-82 ed.2:20
včetně změn

Evropské normy

EN 60811-100:12, EN 60811-201:12,
EN 60811-202:12, EN 60811-203:12,
EN 60811-401:12, EN 60811-501:12,
EN 60811-504:12, EN 60811-504:12,
EN 60811-506:12, EN 60811-507:12,
EN 60811-508:12, EN 60332-1-2:04,
EN 60754-2:14, EN IEC 60332-3-10:18,
EN 60332-3-22:18, EN 61034-1:05,
EN 61034-2:05, IEC 60331-11:99,
IEC 60331-23:99, EN 50399:22,
IEC 60189-1:18, IEC 60189-2:07,
EN 50289-4-17:15, HD 605 S3:19
včetně změn

Technická specifikace: TP PRAKAB 05/01 8.vydání, Směrnice 22-2012-02

Další informace:

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika tento výrobek přezkoušel / certifikoval.

EZÚ Certifikát č.: 1240175 ze dne: 02.05.2024
EZÚ Protokol o zkoušce č.: 240656-01/01 ze dne: 26.04.2024

Toto prohlášení o shodě vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 14.05.2024

Jméno zástupce výrobce a podpis:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Martin Vališka

Manažer typové laboratoře

