

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240175

**Výrobek:** PRAFlaGuard F, PRAFlaGuard TF

**Typ:** SSKFH-V180, SSTFH-V180

**Jmenovité hodnoty:** (1-30) x 2 x (0,5; 0,8; 1,0; 1,12) mm

**Objednatel:** PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

**Výrobce:** PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

**Výrobní místo:** PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 240656-01/01 ze dne: 26.04.2024

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 60811-100:2013, ČSN EN 60811-201:2013+A1:2018, ČSN EN 60811-202:2013+A1:2018,  
ČSN EN 60811-203:2013, ČSN EN 60811-502:2013, ČSN EN 60811-501:2013+A1:2019,  
ČSN EN 60811-401:2013+A1:2018, ČSN EN 60811-504:2013, ČSN EN 60811-508:2013+A1:2018,  
ČSN 34 7010-82 ed. 2:09, ČSN EN 60332-1-1:2005+A1:2016,  
ČSN EN 60332-1-2:2005+A1:2016+A11:2017+A12:2021, ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2:2019,  
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2:2019, ČSN EN 50399:2022, ČSN EN 60754-2:2015+A1:2020,  
ČSN EN 61034-1:2006+A1:2014+A2:2020, ČSN EN 60811-506:2013, ČSN EN 60811-507:2013,  
ČSN IEC 60331-11:2001, ČSN IEC 60331-23:2001, IEC 60189-1 ed. 4:2018,  
ČSN EN 61034-2:2006+A1:2014+A2:2020, IEC 60189-2 ed. 4:2007, ČSN 34 7010-82 ed. 2:2020,  
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2:2016, ČSN 34 7660-5G:2003+Z1:2006

**Jiné údaje:** TP PRAKAB 05/01 – 8. vydání, Směrnice č. 22-2012-02

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240656 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 01.05.2027

02.05.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



240656-01